



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28,
тел/факс 8(3846)61-01-01, 61-15-55, E-Mail: ogpn9@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Прокопьевск

(место составления предписания)

“ 15 ” октября 20 21 г.

(дата составления предписания)

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 79/1/27

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Верх-Егосский детский сад «Колосок»

Законному представителю юридического лица – заведующему Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Верх-Егосский детский сад «Колосок»

Ивановой Анне Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

На основании решения № 79 от 01 октября 2021 главного государственного инспектора Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Малютина Алексея Васильевича проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Верх-Егосский детский сад «Колосок» (ИНН 4239005510), государственным инспектором Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Сорокиным Евгением Васильевичем по адресу: 653213, Кемеровская область – Кузбасс, Прокопьевский район, с. Верх-Егос, ул. Центральная, д. 30.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Иванова Анна Александровна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот, установленных на подъезде, а	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.06.2022	

<p>также их нахождение в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом его установки.</p>			
<p>2. На объекте защиты проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации объекта не соответствует проекту)</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)</p>	<p>01.06.2022</p>	
<p>3. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (ввод в эксплуатацию в 2006 году), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации) до их замены в установленном порядке</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)</p>	<p>01.06.2022</p>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов

исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Прокопьевского
и Киселевского городских округов,
Прокопьевского муниципального округа
по пожарному надзору Сорокин Е.В.
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



« 15 » 10 20 21 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

заведующий А.А. Шабова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

« 15 » октября 20 21 г.

ШУ
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)